



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАШТАГОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 20**

652920, Кемеровская обл.,
Таштагольский р-н,
п.г.т. Темиртау, ул. Центральная, 30 а
тел: 8(3847)363483
e-mail: temirtau2005@yandex.ru
<http://shcoll20-temir.ru>
ОКПО 48626045, ОГРН 1024201964115,
ИНН/ КПП 4228006624 /422801001

Начальнику ОНДПР Таштагольского
района УНДПР ГУ МЧС России по
кемеровской области
Туктарову М.С.

*администрации муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 20»*

Отчет

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,
проведенной в соответствии с приказом (распоряжением) Главного управления МЧС
России по Кемеровской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы отделения надзорной деятельности и профилактической работы Таштагольского
района

от «15» марта 2019 г. № 14 в отношении *муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»*
(далее учреждение)

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «29»
марта 2019 г. № 14, предписание от «29» марта 2019 г. № 14/1/14).

№	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3
1.	В нарушении п.36 пп. б) «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»)) На путях эвакуации из помещения большого спортзала установлен спортивный снаряд (брусья)	Спортивный снаряд перенесен в помещение спортивного зала. (Приложение 1)
2.	В нарушении п.23 подпункта к) «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»)) Под лестничными маршами хранятся различные горючие материалы.	Из под лестничных маршей убраны различные горючие материалы.(Приложение 1)

3.	В нарушении п.36 подпункта в) «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») В тамбуре эвакуационного выхода хранится хозяйственный инвентарь.	Из тамбура эвакуационного выхода убран хозяйственный инвентарь. (Приложение 1)
4.	В нарушении п.21 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций чердака огнезащитным составом.	Написано и зарегистрировано ходатайство начальнику МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» Е.Н. Грешиловой о выделении денежных средств для обработки деревянных конструкций чердака. Зарегистрировано 22.04.2019 № 2196 (Приложение 2)
5.	В нарушении п.36 пп. б) «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») На лестничной площадке перед эвакуационным выходом, спуском в подвал размещены радиаторы отопления, мешки с картофелем.	На лестничной площадке перед эвакуационным выходом, спуском в подвал убраны радиаторы отопления, мешки с картофелем. (Приложение 1)
6.	В нарушении п.42 пп. ж) «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») В цокольном этаже у электрощитов размещены горючие материалы.	В цокольном этаже у электрощитов убраны горючие материалы. (Приложение 1)
7.	В нарушении п.57 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») Не обеспечена укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода на цокольном этаже (детский сад) пожарным рукавом, ручным пожарным стволом, отсутствует навесной пожарный шкаф)	Написано и зарегистрировано ходатайство начальнику МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» Е.Н. Грешиловой о выделении денежных средств для обработки деревянных конструкций чердака. Зарегистрировано 22.04.2019 № 2196 (Приложение 2)
8.	В нарушении п.2 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными раздела XVIII «Правила противопожарного режима в РФ»	Внесены изменения и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности. (Приложение 3, 4)

9.	В нарушении п.57 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов	Составлен акт проверки внутреннего противопожарного водопровода (Приложение 5)
10.	В нарушении п.33 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); п.5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре» отсутствуют световые оповещатели выходов над эвакуационными выходами из помещений детского сада, актового зала.	Написано и зарегистрировано ходатайство начальнику МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» Е.Н. Грешиловой о выделении денежных средств для обработки деревянных конструкций чердака. Зарегистрировано 22.04.2019 № 2196 (Приложение 2)
11.	В нарушении п. 14 таблица № 1 п. 9 приложения к «НПБ 110-03»; СП 5.131130.2009г., Таб. А1 п. 9; ст. 91 п. 1 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Подсобное помещение в цокольном этаже не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	В подсобное помещение в цокольном этаже установлены датчики автоматической пожарной сигнализацией. (Приложение 6)

Директор
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 20»

25.04.2019



Рядных О.А.